

#### 4. 측정결과

측정위치		측정시간(분)	유량( $l/min$ )	측정농도(개/ $cm^3$ )	초과여부
M01	3층 교실, 복도 1	100	10.266	0.003	기준치미만
M02	3층 교실, 복도 2	100	10.197	0.004	기준치미만
M03	3층 교실, 복도 3	100	10.221	0.003	기준치미만
M04	3층 교실, 복도 4	100	10.187	0.003	기준치미만
M05	3층 교실, 복도 5	100	10.243	0.005	기준치미만
M06	3층 교실, 복도 6	100	10.231	0.003	기준치미만
B1	현장바탕시료1	-	-	0.000	-
B2	현장바탕시료2	-	-	0.000	-

(측정기준치 0.01개/ $cm^3$ )

