

<첨부 1> 석면 해체·제거 석면비산정도측정 측정결과

측정일시	2021년 02월 24일 (1일간)					
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류 / 수량)	유량 (L/분)	측정결과(f/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	CMHS-0224-01	폐기물 보관소1	SARA5100 / 01	10.227	0.001	기준치미만
	CMHS-0224-02	폐기물 보관소2	SARA5100 / 01	10.249	0.001	기준치미만
	CMHS-0224-03	폐기물 보관소3	SARA5100 / 01	10.232	0.001	기준치미만
	CMHS-0224-04	폐기물 보관소4	SARA5100 / 01	10.271	0.000	기준치미만
	CMHS-0224-B1	현장바탕시료1	-	-	0.000	-
	CMHS-0224-B2	현장바탕시료2	-	-	0.000	-

(환경기준치 0.01f/cc)

석면해체 작업 없음  
부지경계선 측정 없음 / 실외 측정 없음

