

<첨부 1> 석면 해체·제거 석면비산정도측정 측정결과

측정일시	2021년 02월 27일 (1일간)					
	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류 /수량)	유량 (L/분)	측정결과(t/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	CMHS-0227-01	부지경계선 북	YSP-1045S / 01	10.210	0.001	기준치미만
	CMHS-0227-02	부지경계선 동	YSP-1045S / 01	10.223	0.000	기준치미만
	CMHS-0227-03	부지경계선 남	YSP-1045S / 01	10.165	0.001	기준치미만
	CMHS-0227-04	부지경계선 서	YSP-1045S / 01	10.179	0.001	기준치미만
	CMHS-0227-05	위생설비 입구1	SARA5100 / 01	10.224	0.001	기준치미만
	CMHS-0227-06	음압기 배출구1	SARA5100 / 01	10.197	0.001	기준치미만
	CMHS-0227-07	음압기 배출구2	SARA5100 / 01	10.193	0.001	기준치미만
	CMHS-0227-8	작업장주변 실내1	SARA5100 / 01	10.242	0.001	기준치미만
	CMHS-0227-9	폐기물 반출구	SARA5100 / 01	10.228	0.001	기준치미만
	CMHS-0227-10	폐기물 보관소1	SARA5100 / 01	10.234	0.001	기준치미만
	CMHS-0227-11	폐기물 보관소2	SARA5100 / 01	10.265	0.001	기준치미만
	CMHS-0227-B1	현장바탕시료1	-	-	0.000	-
	CMHS-0227-B2	현장바탕시료2	-	-	0.000	-

(환경기준치 0.01t/cc)

