

<첨부 1> 석면 해체·제거 석면비산정도측정 측정결과

측정일시	2021년 03월 03일 (1일간)					
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류 / 수량)	유량 (L/분)	측정결과(t/cc)	검출석면의 종류
	CMHS-0303-01	폐기물 반출구	SARA5100 / 01	10.247	0.001	기준치미만
	CMHS-0303-B1	현장바탕시료1	-	-	0.000	-
	CMHS-0303-B2	현장바탕시료2	-	-	0.000	-

(환경기준치 0.01f/cc)

