

1. 청명고등학교 석면해체.제거 작업장 비산 및 농도 측정결과 표(2023.01.19.)

* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-01	부지경계선1	LX-40(1)	10.63	9:08	13:08	0.002	기준치미만
	AB-02	부지경계선2	LX-40(1)	10.53	9:12	13:12	0.003	기준치미만
	AB-03	부지경계선3	LX-40(1)	10.65	9:17	13:17	0.003	기준치미만
	AB-04	부지경계선4	LX-40(1)	10.40	9:21	13:21	0.004	기준치미만
	AB-05	위생설비 1앞(5층 1구역)	KMS-5100(1)	10.70	9:28	10:08	0.003	기준치미만
	AB-06	음압기 배출구1뒤 (5층 1구역)	KMS-5100(1)	10.71	9:36	10:16	0.003	기준치미만
	AB-07	음압기 배출구2뒤 (5층 1구역)	LX-40(1)	10.68	9:39	10:19	0.004	기준치미만
	AB-08	음압기 배출구3뒤 (5층 1구역)	LX-40(1)	10.76	9:47	11:47	0.004	기준치미만
	AB-09	음압기 배출구4뒤 (5층 1구역)	LX-40(1)	10.71	9:51	10:31	0.004	기준치미만
	AB-10	음압기 배출구5뒤 (5층 1구역)	LX-40(1)	10.73	9:54	10:34	0.004	기준치미만
	AB-11	음압기 배출구6뒤 (5층 1구역)	KMS-5100(1)	10.74	9:56	10:36	0.003	기준치미만
	AB-12	음압기 배출구7뒤 (5층 1구역)	KMS-5100(1)	10.77	10:03	10:43	0.003	기준치미만
	AB-13	음압기 배출구8뒤 (5층 1구역)	KMS-5100(1)	10.72	10:06	10:46	0.003	기준치미만
	AB-14	폐기물반출(5층 1구역)	KMS-5100(1)	10.62	16:20	17:00	0.003	기준치미만
	AB-15	작업장 주변 실내(체육관)	KMS-5100(1)	10.51	10:18	12:18	0.002	기준치미만
	AB-16	폐기물임시보관1-1(옥상)	KMS-5100(1)	10.54	13:30	14:10	0.002	기준치미만
	AB-17	폐기물임시보관1-2(옥상)	KMS-5100(1)	10.55	13:31	14:11	0.002	기준치미만
	AB-18	폐기물임시보관2-1 (5층 3-4반)	KMS-5100(1)	10.48	15:40	16:20	0.002	기준치미만
	AB-19	폐기물임시보관2-2 (5층 3-4반)	KMS-5100(1)	10.58	15:41	16:21	0.002	기준치미만
	AB-20	위생설비2앞(5층 2구역)	KMS-5100(1)	10.64	13:37	14:17	0.003	기준치미만
	AB-21	음압기 배출구뒤 9 (5층 2구역)	KMS-5100(1)	10.67	13:58	14:38	0.003	기준치미만
	AB-22	음압기 배출구10뒤 (5층2구역)	LX-40(1)	10.66	14:00	14:40	0.004	기준치미만
	AB-23	음압기 배출구11뒤 (5층2구역)	KMS-5100(1)	10.57	14:03	14:43	0.004	기준치미만
	AB-24	음압기 배출구12뒤 (5층2구역)	KMS-5100(1)	10.55	14:06	14:46	0.003	기준치미만
	AB-25	음압기 배출구13뒤 (5층2구역)	LX-40(1)	10.72	14:07	14:47	0.003	기준치미만
	AB-26	음압기 배출구14뒤 (5층2구역)	KMS-5100(1)	10.60	14:10	14:50	0.003	기준치미만
	AB-27	공시료	-	-	-	-	-	-

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
농도측정	AF-01	5층 서고1-1	LX-40(1)	10.60	17:26	19:06	0.005	기준치미만
	AF-02	5층 서고1-2	LX-40(1)	10.48	17:28	19:08	0.005	기준치미만
	AF-03	5층 3-3반-1	LX-40(1)	10.06	17:34	19:14	0.005	기준치미만
	AF-04	5층 3-3반-2	LX-40(1)	10.21	17:36	19:16	0.004	기준치미만
	AF-05	5층 3-2반-1	LX-40(1)	10.42	17:38	19:18	0.004	기준치미만
	AF-06	5층 3-1반-1	KMS-5100(1)	10.20	17:40	19:20	0.005	기준치미만
	AF-07	5층3-1반-2	KMS-5100(1)	10.18	17:42	19:22	0.005	기준치미만
	AF-08	5층 3학년부-1	KMS-5100(1)	10.30	17:44	19:24	0.004	기준치미만
	AF-09	5층 3학년부-2	KMS-5100(1)	10.27	17:46	19:26	0.004	기준치미만
	AF-10	5층 3학년부-3	KMS-5100(1)	10.25	17:38	19:18	0.005	기준치미만
	AF-11	5층 복도-1	KMS-5100(1)	10.48	17:50	19:30	0.004	기준치미만
	AF-12	5층 복도-2	KMS-5100(1)	10.45	17:52	19:32	0.003	기준치미만
	AF-13	5층 복도-3	KMS-5100(1)	10.60	17:54	19:34	0.004	기준치미만
	AF-14	공시료	-	-	-	-	-	-