

1. 청명고등학교 석면해체.제거 작업장 비산 및 농도 측정결과 표(2023.01.30.)

* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-01	부지경계선1	LX-40A(1)	10.39	10:53	14:53	0.003	기준치미만
	AB-02	부지경계선2	LX-40A(1)	10.38	10:56	14:56	0.003	기준치미만
	AB-03	부지경계선3	LX-40A(1)	10.38	11:00	15:00	0.003	기준치미만
	AB-04	부지경계선4	LX-40A(1)	10.40	11:03	15:03	0.003	기준치미만
	AB-05	위생설비 1앞(2층)	LX-40A(1)	10.77	8:20	9:00	0.002	기준치미만
	AB-06	폐기물반출구1뒤(2층)	LX-40A(1)	10.77	8:27	9:07	0.003	기준치미만
	AB-07	음압기 배출구1뒤(2층-1)	KMS-5100(1)	10.70	10:35	11:15	0.003	기준치미만
	AB-08	음압기 배출구2뒤(2층-2)	KMS-5100(1)	10.69	10:37	11:17	0.003	기준치미만
	AB-09	음압기 배출구3뒤(2층-3)	KMS-5100(1)	10.70	10:39	11:19	0.003	기준치미만
	AB-10	음압기 배출구4뒤(2층-4)	KMS-5100(1)	10.66	10:41	11:21	0.003	기준치미만
	AB-11	음압기 배출구5뒤(2층-5)	LX-40A(1)	10.73	10:43	11:23	0.004	기준치미만
	AB-12	음압기 배출구6뒤(2층-6)	KMS-5100(1)	10.70	10:45	11:25	0.003	기준치미만
	AB-13	음압기 배출구7뒤(2층-7)	KMS-5100(1)	10.76	10:45	11:25	0.003	기준치미만
	AB-14	작업장 주변 실내(행정실)	SARA-5100	10.62	11:07	13:07	0.004	기준치미만
	AB-15	폐기물임시보관소1-1 (옥탑)	KMS-5100(1)	10.65	14:18	14:58	0.002	기준치미만
	AB-16	폐기물임시보관소1-2 (옥탑)	KMS-5100(1)	10.66	14:21	15:01	0.002	기준치미만
	AB-17	폐기물임시보관소2-1 (5층 3-4반)	KMS-5100(1)	10.65	14:24	15:04	0.002	기준치미만
	AB-18	폐기물임시보관소2-2 (5층 3-4반)	KMS-5100(1)	10.61	14:26	15:06	0.002	기준치미만
	AB-19	폐기물임시보관소3-1 (4층 3-12반)	KMS-5100(1)	10.46	14:29	15:09	0.002	기준치미만
	AB-20	폐기물임시보관소3-2 (4층 3-12반)	KMS-5100(1)	10.66	14:32	15:12	0.002	기준치미만
	AB-21	폐기물임시보관소4-1 (3층 2-7반)	KMS-5100(1)	10.51	14:35	15:15	0.003	기준치미만
	AB-22	폐기물임시보관소4-2 (3층 2-7반)	KMS-5100(1)	10.32	14:36	15:16	0.003	기준치미만
	AB-23	폐기물임시보관소5-1 (2층 2-12반)	LX-40A(1)	10.33	14:40	15:20	0.002	기준치미만
	AB-24	폐기물임시보관소5-2 (2층 2-12반)	LX-40A(1)	10.44	14:41	15:21	0.003	기준치미만
	AB-25	폐기물반출(상차)	KMS-5100(1)	10.40	19:20	20:00	0.003	기준치미만
	AB-26	공시료	-	-	-	-	-	-

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
농도측정	AF-01	2층 복도-1	KMS-5100(1)	10.58	9:10	10:50	0.005	기준치미만
	AF-02	2층 복도-2	KMS-5100(1)	10.55	9:11	10:51	0.005	기준치미만
	AF-03	2층 복도-3	KMS-5100(1)	10.54	9:12	10:52	0.006	기준치미만
	AF-04	2층 복도-4	KMS-5100(1)	10.62	9:13	10:53	0.006	기준치미만
	AF-05	2층 복도-5	KMS-5100(1)	10.63	9:14	10:54	0.006	기준치미만
	AF-06	2층 2-9반-1	KMS-5100(1)	10.58	9:16	10:56	0.005	기준치미만
	AF-07	2층 2-9반-2	KMS-5100(1)	10.53	9:17	10:57	0.005	기준치미만
	AF-08	2층 2-10반	KMS-5100(1)	10.58	9:19	10:59	0.007	기준치미만
	AF-09	2층 2-11반-1	LX-40A(1)	10.61	9:21	11:01	0.006	기준치미만
	AF-10	2층 2-11반-2	LX-40A(1)	10.55	9:22	11:02	0.006	기준치미만
	AF-11	공시료	-	-	-	-	-	-