

1.청명고등학교 석면해체제거작업장 석면비산정도 측정결과표(2024.01.31.)

\* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
비산측정	AB-01	폐기물 보관지점1-1	KMS-5100(1)	10.27	9:13	9:53	0.002	-
	AB-02	폐기물 보관지점1-2	KMS-5100(1)	10.22	9:14	9:54	0.003	-
	AB-03	Blank Sample	-	-	-	-	-	-

\* 위상차현미경의 검출한계 0.002개/cc